

Exmos. Senhores,

No âmbito do concurso para **"Empreitada de Remodelação de 11 Postos de Bombagem da Rede do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. - Proc. Nº 067/2022-DLO/ML"**, vimos pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos e apresentar os erros e omissões detetados:

1. Solicita-se o envio do caudal e da altura manométrica a considerar para as bombas submersíveis a fornecer para as câmaras secas dos Postos de Bombagem B 45 e B CML (artigos 9.7 e 11.7 da LPU).
2. Encontram-se omissos na LPU, os artigos para as boias que sinalizarão o "nível Alto Alarme" em cada Posto de Bombagem. Solicita-se clarificação deste assunto e indicação do comprimento do cabo elétrico a considerar para as referidas boias.
3. Solicita-se o envio dos volumes dos poços de bombagem e das quantidades estimadas de lamas existentes no seu interior.
4. A duração para cada atividade prevista na Programação, apresentada no Anexo V do Caderno de Encargos, é vinculativa ou poderá ser adaptada pelos Concorrentes?
5. Solicita-se a alteração das condições de pagamento ao Empreiteiro relativas aos Equipamentos e às Instalações Elétricas, considerando a divisão percentual para as seguintes fases:
 - Pronto para embarque - 30%;
 - Pronto para utilização - 40%;
 - Montagem do equipamento - 20%;
 - Receção provisória -10%.
6. No ponto 1.3.1 do Anexo I do Caderno de Encargos é referido que "Deverão prever-se ainda, em função das condições de drenagem de cada local (volume de água a chegar aos poços), as bombagens provisórias necessárias durante a execução dos trabalhos, garantindo nomeadamente as condições para os trabalhos no fundo dos poços. O encaminhamento das águas poderá ser feito para pequenos depósitos ou nas condições a combinar com o ML.". Desta forma, solicita-se a clarificação dos seguintes pontos:
 - Deverão ser previstas bombagens provisórias para todos os Postos de Bombagem?
 - As bombagens provisórias deverão ser consideradas apenas durante a realização dos trabalhos no fundo dos poços, ou para todo o período entre a desmontagem dos equipamentos existentes e a colocação em serviço dos novos sistemas?

- De forma a ser possível prever o número e volume dos depósitos necessários, existe algum histórico do caudal afluyente a cada Posto de Bombagem?

Maia, 23 de janeiro de 2023